

KI.ZP.271.14.2020

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 775540-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Wiejskiej w Głubczycach.

Działając na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania dotyczące SIWZ i dokonuje zmiany jej treści jak niżej:

Zapytanie z dnia 11.01.2021 r.

PYTANIE:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w typie kabla oświetleniowego między projektem a przedmiarem, w projekcie jest aluminiowy a w przedmiarze miedziany

ODPOWIEDŹ:

Kabel należy przyjąć aluminiowy, jak przedstawiono na rysunku schematu elektrycznego oraz przekrojach konstrukcyjnych. Oznaczenie na planie zagospodarowania działki było omyłkowe i stąd znalazło się oznaczenie w przedmiarze bez symbolu A. Kabel 4x35 (aluminiowy).

PYTANIE:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w typie rury osłonowej dla kabli, w projekcie jest rura DVK 50 a w przedmiarze RHDPE 25.

ODPOWIEDŹ:

Proszę w kosztorysie wycenić rurę osłonową DVK 50.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału**

Jarosław Horodecki